



Certificado de Ensayos

EMPRESA	PUERTAS METÁLICAS RUBIO
DIRECCIÓN	Ctra. MASÍA DEL JUEZ, 61 46909 TORRENT (VALENCIA)
Nº CERTIFICADO	18183

«PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS RUBIO» DIMENSIONES (2045 x 2090) mm

Ensayo realizado

Ensayo de **durabilidad del auto-cierre**, según la norma **UNE-EN 1191:2000** «*Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos. Método de ensayo*» y **clasificación** según **UNE-EN 14600:2006** «*Puertas y ventanas practicables con características de resistencia al fuego y/o control de humos. Requisitos y clasificación*»

Resultado

Una vez concluidos los 200.000 ciclos de apertura y cierre, la clasificación que recibe la puerta «**PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS RUBIO**» es la siguiente:

CLASE C5

FECHA 3 de octubre de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: **Asier Maiztegi**
Director Dpto. Construcción