



**CIDEMCO**  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5  
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)  
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074  
Email: cidemco@cidemco.es  
<http://www.cidemco.es>

# Certificado de Ensayos

<b>EMPRESA</b>	<b>PUERTAS METÁLICAS RUBIO</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Ctra. MASÍA DEL JUEZ, 61 46909 TORRENT (VALENCIA)</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>16748</b>

## **PUERTA «RF UNA HOJA» DIMENSIONES (2100 x 1070) mm**

### Ensayo realizado

Ensayo de **durabilidad del auto-cierre**, según la norma **UNE-EN 1191:2000** «*Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos. Método de ensayo*» y **clasificación** según **UNE-EN 14600:2006** «*Puertas y ventanas practicables con características de resistencia al fuego y/o control de humos. Requisitos y clasificación*»

### Resultado

Una vez concluidos los 200.000 ciclos de apertura y cierre, la clasificación que recibe la puerta «**RF UNA HOJA**» es la siguiente:

**CLASE C5**

**FECHA** 19 de septiembre de 2007

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: **Asier Maiztegi**  
Director Dpto. Construcción