

<b>EMPRESA</b>	<b>RUBIO Puertas Metálicas</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Ctra. Masía del Juez, 61 46909 Torrent (Valencia)</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>12735</b>

## MATERIAL ENSAYADO

Registro metálico pivotante para canalizaciones compuesto de una hoja con cerradura central embutida en la puerta, de dimensiones (540 x 1.230) mm y de referencia “**REGISTRO CORTAFUEGO RUBIO EI60 DE 1 HOJA**”.

## ENSAYO REALIZADO

**Ensayo de resistencia al fuego** según UNE-EN 1634-1:2000 (\*)<sub>1</sub>, basándose asimismo en la norma UNE-EN 1363-1:2000 (\*)<sub>2</sub>.  
(Clasificación según UNE-EN 13501-2: 2004)

(\*)<sub>1</sub> Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos de huecos

(\*)<sub>2</sub> Requisitos generales de los ensayos de resistencia al fuego

## RESULTADO

**CLASIFICACIÓN: E<sub>2</sub> 60**

**FECHA** 21 de febrero de 2006

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos (en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo), ni sin el informe de clasificación.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción