



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-8601AR3246

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD. Walsall Road, Norton Canes Cannock, GB- Staffordshire , WS11 3NS
Vertreiber <i>distributor</i>	GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD. Walsall Road, Norton Canes Cannock, GB- Staffordshire , WS11 3NS
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Formteile aus PE-HD für Gas- und Trinkwasserleitungen, bis 63 mm (8601)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formteile aus PE-HD (PE 80 und PE 100) für Gas- und Trinkwasserleitungen
Modell <i>model</i>	DURAFUSE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 307.051-1 vom 30.11.2006 (ÖFI) Mechanikprüfung: 303.962-6 vom 09.06.2005 (ÖFI) KTW-Prüfung: 304.258/1 vom 24.06.2005 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: M 006/00 vom 31.01.2000 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)

Ablaufdatum / AZ 22.05.2011 / 05-0453-WNV
date of expiry / file no.

05.02.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/98-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Jusel-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-807
Telefax: +49 228 91 88-993

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DURAFUSE	Durchmesser: 20 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 25 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 32 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 40 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 50 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 63 mm	

DVGW



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-8606AR3247

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD. Walsall Road, Norton Canes Cannock, GB- Staffordshire , WS11 3NS
Vertreiber <i>distributor</i>	GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD. Walsall Road, Norton Canes Cannock, GB- Staffordshire , WS11 3NS
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Formteile aus PE-HD für Gas- und Trinkwasserleitungen, 75 bis 225 mm (8606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formteile aus PE-HD (PE 80 und PE 100) für Gas- und Trinkwasserleitungen
Modell <i>model</i>	DURAFUSE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 307.051-1 vom 30.11.2006 (ÖFI) Mechanikprüfung: 303.962-6 vom 09.06.2005 (ÖFI) KTW-Prüfung: 304.258/1 vom 24.06.2005 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: M 006/00 vom 31.01.2000 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)


Ablaufdatum / AZ 22.05.2011 / 05-0453-WNV
date of expiry / file no.

05.02.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/98-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein
Zertifizierungsstelle
Jusel-Wimmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-807
Telefax: +49 228 91 88-993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DURAFUSE	Durchmesser: 75 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 90 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 110 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 125 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 160 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 180 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 200 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 225 mm	



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-8611AR3248

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD. Walsall Road, Norton Canes Cannock, GB- Staffordshire , WS11 3NS
Vertreiber <i>distributor</i>	GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD. Walsall Road, Norton Canes Cannock, GB- Staffordshire , WS11 3NS
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Formteile aus PE-HD für Gas- und Trinkwasserleitungen, ab 250 mm (8611)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formteile aus PE-HD (PE 100) für Gas- und Trinkwasserleitungen
Modell <i>model</i>	DURAFUSE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 307.051-1 vom 30.11.2006 (ÖFI) Mechanikprüfung: 303.962-6 vom 09.06.2005 (ÖFI) KTW-Prüfung: 304.258/1 vom 24.06.2005 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: M 006/00 vom 31.01.2000 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)

Ablaufdatum / AZ 22.05.2011 / 05-0453-WNV
date of expiry / file no.

05.02.2007 Pie A-UP

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Veren
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 86 807
Telefax: +49 228 91 86-993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DURAFUSE	Durchmesser: 250 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 280 mm	
DURAFUSE	Durchmesser: 315 mm	