CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur :	Nom(s) commercial(aux) du produit fini :
AKZO NOBEL POWDER COATINGS GmbH **Markwiesenstrasse 50** **72770 REUTLINGEN** **Allemagne**	**RESICOAT R4 Blue**

Type de produit fini :

- ☐ tube
- ☐ raccord et manchon
- ☒ revêtement
- ☐ produit de jointoyage
- ☐ joint
- ☐ composant d'accessoires
- ☐ autre :

Nature du matériau :

- ☐ polychlorure de vinyl PVC
- ☐ polybutylène PB
- ☐ ethylene-propylène EPDM
- ☐ PVC surchloré PVC-C
- ☐ polyamide PA
- ☐ butadiène-acrylonitrile NBR
- ☐ polyéthylène PE
- ☐ polytétrafluoroéthylène PTFE
- ☐ autre :
- ☐ polyéthylène réticulé PER
- ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS
- ☐ polypropylène PP
- ☒ à base de résine époxydique

Commentaires : Renouvellement de l'ACS 07 MAT LY 027

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 12 MAT LY 129

Formulation chimique :

La formulation chimique a été vérifiée conforme aux listes positives. Les restrictions sont vérifiées.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :

Rapport S/V testé : 3 cm^2/L
Date des essais : /
Commentaires : La composition chimique du Resicoat R4 Blue n'ayant pas évolué et étant toujours conforme aux listes positives, de nouveaux essais d'inertie ne sont pas nécessaires. Les essais réalisés en 2007 restent valables et conformes.

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 12 Septembre 2012

Date d'expiration de l'ACS : 23 Mai 2017
Commentaires : Néant

SAS au capital de 2 283 622 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313
Siège Social : 321, avenue Jean Jaurès - F - 69362 LYON cedex 07 - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 12 11