

# Certificado de constancia de las prestaciones

**0099/CPR/A70/0068**

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

## **AGUILERA EXTINCION, S.L.**

- con domicilio social en: CL JULIÁN CAMARILLO, 26 28037 MADRID (España)
- Producto de construcción: Válvulas direccionales a alta y baja presión
- Norma armonizada: EN 12094-5:2006
- Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado
- Centro de producción: PI FIN DE SEMANA, AV. ALONSO PEÑA BOEUF, 6 28022 MADRID (España)
- Esquema de certificación: Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de emisión: 2011-12-01  
Fecha de renovación: 2013-12-01  
Fecha de expiración: 2014-12-01

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA  
Director General de AENOR

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

# Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A70/0068

## Anexo al Certificado

Marca comercial	Referencia	Diámetro nominal	Diámetro interior nominal	Presión nominal (bar)	Posición de instalación	Gas permitido	Material
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR1	1"	27 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR112	1 1/2"	38 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR114	1 1/4"	33 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR2	2"	45 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR212	2 1/2"	62 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR3	3"	68 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO
AGUILERA EXTINCION	AEX/VCODR34	3/4"	27 mm	140 (CO2 ALTA PRESION) 60 (HFC277ea) 137 (HFC23) 47 (FK-5-1-12)	PARED Y MAQUINARIA	CO2 ALTA PRESION HFC277ea HFC23 FK-5-1-12	ACERO

Fecha de emisión: 2011-12-01  
 Fecha de renovación: 2013-12-01  
 Fecha de expiración: 2014-12-01

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación