
Documento Nº 235425

Expendiente: PY09-0360

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa:	**Alumitran, S.A.U.** **Ctra. N. III, Km 52300.** **Villarejo de Salvanés. Madrid.**
Producto:	**Ventana y balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.**
Modelo:	**Serie: Atlantic**
Material:	**Aluminio**
Acristalamiento:	**4/15/5**

Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1500 x 2300	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 4**	**211441**	**21.05.2009**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{900}**	**211441**	**21.05.2009**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C3**	**211441**	**21.05.2009**
Carga dispositivo seguridad. UNE-EN 14608:2002	**350N APTO**	**211443**	**21.05.2009**

Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**211445**	**21.05.2009**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{900}**	**211445**	**21.05.2009**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**211445**	**21.05.2009**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 140-3:1995	**32 (-2;-5) dB**	**211447**	**26.05.2009**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2002	**2,9 W(m^2K)**	**211448**	**26.05.2009**

Navarrete a 13 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.