
Documento Nº 235430

Expediente: PY07-0872

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa: **Alumitran, S.A.U.**
Ctra. N. III, Km 52300.
Villarejo de Salvanés. Madrid.

Producto: **Ventana y balconera deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana.**

Modelo: **Serie: CT-70**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento: **4/15/4**

Ventana balconera deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1500 x 2300	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**170994**	**28.05.2008**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 6A**	**170994**	**28.05.2008**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE B2**	**170994**	**28.05.2008**

Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**170997**	**18.07.2008**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 7A**	**170997**	**18.07.2008**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**170997**	**18.07.2008**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 140-3:1995	**29 (-1;-3) dB**	**170995**	**04.06.2008**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2002	**3,8 W(m^2K)**	**170996**	**08.08.2008**

Navarrete a 13 de Septiembre de 2013

ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

Luis García Viguera
Responsable Técnico

CE Organismo Notificado Nº 1668

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.