
Documento Nº 235438

Expediente: PY07-0872

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa:	**Alumitran, S.A.U.** **Ctra. N. III, Km 52300.** **Villarejo de Salvanés. Madrid.**
Producto:	**Ventana y balconera elevable deslizante horizontal de dos hojas derecha.**
Modelo:	**Serie: MAGNUM 200**
Material:	**Aluminio**
Acristalamiento:	**4/8/4**

Ventana balconera elevable deslizante horizontal de dos hojas derecha.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 3000 x 2500	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**168721**	**29.04.2008**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 3A**	**168721**	**29.04.2008**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE B1**	**168721**	**29.04.2008**

Ventana elevable deslizante horizontal de dos hojas derecha.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**168722**	**29.04.2008**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 3A**	**168722**	**29.04.2008**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**168722**	**29.04.2008**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 140-3:1995	**30 (-1;-3) dB**	**168723**	**28.04.2008**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2002	**2,8 W(m^2K)**	**168724**	**23.04.2008**

Navarrete a 16 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.