Documento Nº 235428

Expediente: PY12-0051

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Empresa: **Alumitran, S.A.U.**
Ctra. N. III, Km 52300.
Villarejo de Salvanés. Madrid.


Producto: **Ventana y balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha.**

Modelo: **Grupo Ayuso. Serie: Nordic 60.**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento: **4/16/4**

Sección y/o fotografía:





Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior,
Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior,
practicable al interior de dos hojas derecha.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 4**	**231071**	**16.11.2011**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{1050}**	**231071**	**16.11.2011**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**231071**	**16.11.2011**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	**35 (-1;-4) dB**	**231072**	**16.01.2012**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2011	**2,7 W(m^2K)**	**231073**	**27.12.2011**

Navarrete a 13 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.