
Documento Nº 235426

Expendiente: PY12-0051

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa: **Alumitran, S.A.U.**
Ctra. N. III, Km 52300.
Villarejo de Salvanés. Madrid.

Producto: **Ventana y balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.**

Modelo: **Grupo Ayuso. Serie: Nordic 60.**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento: **4/16/4**

Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1500 x 2300	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 4**	**231077**	**27.03.2012**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{1200}**	**231077**	**27.03.2012**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C3**	**231077**	**27.03.2012**
Carga dispositivo seguridad. UNE-EN 14608:2002 Erratum:2010	**350N APTO**	**231078**	**30.03.2012**

Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**231079**	**28.03.2012**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{1500}**	**231079**	**28.03.2012**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**231079**	**28.03.2012**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	**34 (-2;-5) dB**	**231080**	**09.04.2012**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2011	**2,7 W(m^2K)**	**231081**	**09.04.2012**

Navarrete a 13 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.