Documento Nº 235427

Expediente: PY12-0051

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa:	**Alumitran, S.A.U.** **Ctra. N. III, Km 52300.** **Villarejo de Salvanés. Madrid.**
Producto:	**Ventana y balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.**
Modelo:	**Grupo Ayuso. Serie: Nordic 70.**
Material:	**Aluminio**
Acristalamiento:	**6/20/6**

Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1500 x 2300	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 4**	**231082**	**28.03.02012**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{1200}**	**231082**	**28.03.02012**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C3**	**231082**	**28.03.02012**
Carga dispositivo seguridad. UNE-EN 14608:2002 Erratum:2010	**350N** **APTO**	**231083**	**30.03.2012**

Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 4**	**231084**	**28.03.2012**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{1500}**	**231084**	**28.03.2012**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**231084**	**28.03.2012**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	**34 (-1;-4) dB**	**231085**	**09.04.2012**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2011	**2,6 W(m^2K)**	**231086**	**10.04.2012**

Navarrete a 13 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.