

Documento Nº 235434

Expendiente: PY07-0872

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa: **Alumitran, S.A.U.**
Ctra. N. III, Km 52300.
Villarejo de Salvanés. Madrid.

Producto: **Ventana y balconera deslizante horizontal de dos hojas derecha con cajón de persiana.**

Modelo: **Serie: EUROPLUS**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento: **4/15/4**

Ventana balconera deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1500 x 2300	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**170973**	**15.05.2008**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 7A**	**170973**	**15.05.2008**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE B2**	**170973**	**15.05.2008**

Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**170976**	**25.04.2008**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 7A**	**170976**	**25.04.2008**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C3**	**170976**	**25.04.2008**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 140-3:1995	**30 (-1;-4) dB**	**170974**	**22.04.2008**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2002	**4,0 W(m^{2}K)**	**170975**	**22.04.2008**

Navarrete a 16 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.