
Documento Nº 235453

Expediente: PY07-0872

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO

Sección y/o fotografía:





Empresa: **Alumitran, S.A.U.**
Ctra. N. III, Km 52300.
Villarejo de Salvanés. Madrid.

Producto: **Ventana y balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.**

Modelo: **Serie: EUROTERMIC**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento: **4/12/4**

Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1500 x 2300	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**163431**	**22.08.2007**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE 9A**	**163431**	**22.08.2007**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C2**	**163431**	**22.08.2007**

Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.

Dimensiones (Ancho x Alto) mm: 1230 x 1480	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 3**	**163433**	**17.12.2007**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{750}**	**163433**	**17.12.2007**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**CLASE C5**	**163433**	**17.12.2007**
Carga dispositivo seguridad. UNE-EN 14608:2002	**350N APTO**	**163435**	**18.12.2007**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 140-3:1995	**33 (-1;-3) dB**	**163432**	**15.11.2007**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 12567-1:2002	**3,4 W(m^2K)**	**163434**	**13.12.2007**

Navarrete a 16 de Septiembre de 2013

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

Luis García Viguera
Responsable Técnico

CE Organismo Notificado Nº 1668

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.