




Foto 3, 4 e 5: Dettagli dell'accessoristica del campione pervenuto e sottoposto a prova nell'assetto sperimentale

9 Quadro sinottico delle classi attribuite sulla base dei risultati di prova del campione di portafinestra scorrevole a tutta vista in alluminio a taglio termico a due ante di cui n° 1 fissa e n° 1 scorrevole, commercialmente denominata "scorrevole a tutta vista in alluminio a taglio termico a due ante", contenuti nel presente RP n° 0970-CPR-RP1024, rilasciato il 2014-05-13, cui integralmente si rimanda.

Schema campione provato	Prestazione	Norma di prova	Norma di classificazione	Classe attribuita	Rif. § RP	Limiti di estensione dei risultati
	Permeabilità all'aria	EN 1026:2000	EN 12207:1999	**classe 4**	§ 7.2.1	cfr. EN 14351-1:2006+A1:2010, appendici E ed F: l'applicabilità trascende dal contenuto di questo RP in quanto relazionata alle dirette responsabilità del Produttore, in presenza obbligatoria di un proprio, specifico FPC
	Tenuta all'acqua	EN 1027:2000	EN 12208:1999	**classe 7 A**	§ 7.3.1	
	Resistenza al carico del vento	EN 12211:2000	EN 12210:1999	**classe B3**	§ 7.4.5	

NB: Questo quadro sinottico può venire utilizzato come versione breve del presente RP, fermo restando che esso deve sempre prevedere, a completamento, un puntuale riferimento/descrizione del prodotto da costruzione oggetto delle prove (cfr. § 1).

10 Limitazioni

Questo RP non rappresenta né una valutazione di idoneità all'impiego né un certificato di conformità del prodotto. I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Lo Sperimentatore:
Ing. Giovanni Cavanna
(FIRMATO IN ORIGINALE)

Il Responsabile del Reparto:
Ing. Antonio Bonati
(FIRMATO IN ORIGINALE)

Il Direttore:
f.f. Dott. Italo Meroni
(FIRMATO IN ORIGINALE)