AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID España

Tel. directo 914 324 067
Centralita 914 326 000
Fax

www.aenor.es

FAX

FECHA / Date 2008-09-03

REF. 2008010231/AOM-cab

DE / From D. Alberto ORTE MATURANA

TOTAL PÁGINAS (incluida ésta) / Total pages (including this page) 1

A / To D. Alvaro ALBADALEJO
CHINT Material Eléctrico

93 870 22 84

ASUNTO / Subject Concesión de la Marca AENOR, a interruptores diferenciales serie Serie NL1-63, de 2P y4P. Marca CHINT.

Muy Sr. Mío:

Nos complace informarles de la concesión de la Marca AENOR a los Interruptores Automáticos Diferenciales, de la serie NL1-63, siguientes:

- Ref. Tipo 984904, 2P, 25 A, 30mA , 230V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984906, 2P, 25 A, 300mA , 230V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984907, 2P, 40 A, 30mA , 230V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984909, 2P, 40 A, 300mA , 230V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984910, 2P, 63 A, 30mA , 230V-, IΔm=Im= 630 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984912, 2P, 63 A, 300mA , 230V-, IΔm=Im= 630 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984934, 4P, 25 A, 30mA , 400V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984936, 4P, 25 A, 300mA , 400V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984937, 4P, 40 A, 30mA , 400V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984939, 4P, 40 A, 300mA , 400V-, IΔm=Im= 500 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984940, 4P, 63 A, 30mA , 400V-, IΔm=Im= 630 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC
- Ref. Tipo 984942, 4P, 63 A, 300mA , 400V-, IΔm=Im= 630 A, Inc=IΔc= 10000 A, Tipo AC

En breve recibirá el correspondiente certificado,

Atentamente,

Alberto ORTE MATURANA
Dirección Técnica de Certificación

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002130

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2008-09-10

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA ACTUAR POR CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, SIN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES, PARA USO DOMESTICO Y ANALOGOS (ID)

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKER WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION (RCCB'S)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO. LTD.
CHINT HIGH-TECH INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEQING, WENZHOU (Zhejiang Province - CHINA)

y elaborado en and manufactured in

CHINT HIGH-TECH INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEQING, WENZHOU (Zhejiang Province - CHINA)

es conforme con complies with

UNE-EN 61008-1:2006 (EN 61008-1:2004)
UNE-EN 61008-1:2006/A11:2008 (EN 61008-1:2004/A11:2007)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2008-09-10**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2013-09-10**
Expires on:

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002130

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **CHINT**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	N° de polos No. of poles	Corriente asignada Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Corriente diferencial Rated residual current	Frecuencia Frecuency	IΔm	In	Inc	IΔc	Tipo Type	Información adicional Additional information
972174	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (2)
972176	2P	25 A	230 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (2)
972177	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (3)
972179	2P	40 A	230 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (3)
972180	2P	63 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (4)
972182	2P	63 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (4)
972192	4P	25 A	400 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (2)
972194	4P	25 A	400 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (2)
972195	4P	40 A	400 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (3)
972197	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (3)
972198	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (4)
972200	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1) (4)

(1) Serie NL1-63. -5/40 ºC / Series NL1-63. -5/40 ºC
(2) Debe protegerse, aguas arriba, con fusible gG de 25 A o Interruptores automáticos de 25 A de la serie NB1-63 de marca CHINT / shall be back-up protected by gG 25 A fuse or series NB1-63 25 A CBO , of trade mark CHINT
(3) Debe protegerse, aguas arriba, con fusible gG de 40 A o Interruptores automáticos de 40 A de la serie NB1-63 de marca CHINT / hall be back-up protected by gG 40 A fuse or series NB1-63 40 A CBO, of trade mark CHINT
(4) Debe protegerse, aguas arriba, con fusible gG de 63 A o Interruptores automáticos de 63 A de la serie NB1-63 de marca CHINT / hall be back-up protected by gG 63 A fuse or series NB1-63 63 A CBO, of trade mark CHINT

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.