Autoridad de revisión y certificado

BGIA

Instituto para la seguridad y
salud ocupacional

Asociación para la seguridad y
salud ocupacional industrial

Fecha: 29.03.2007 *Mew/Wm/st*

Certificado de Prueba
N.: 200320346/3210
Prueba de resistencia al deslizamiento para suelos

1 Cliente	Bona GmbH, Jahnstraβe 12 65549 Limburg
2 Muestra de Prueba	Impregnación para parquet-suelos de madera y de roble Tipo: BonaTech Carl's 90 Hartöl
2.1 Fabricante	Bona GmbH
2.2 Tipo, designación	Tratamiento de suelos en parquet con Carl's 90 según instrucciones de procedimiento adjuntas.
Referencia	-,-
2.3 Utilización prevista	Aplicación en lugares y áreas de trabajo con peligro de resbalar
2.4 Fecha de fabricación	-,-
2.5 Más información	Tamaño (mm): sin uniones Color: natural Superficie: plana, aceitada

D-53754 Sankt Augustin Tel.: (02241)231-02 Fax: (02241)231-2234 email: bia@hvbg.de PZ 1 01/03

3 Prueba

3.1 Tipo de prueba prueba de tipo

3.2 Fecha de la prueba 17.03.2003

3.3 Método de prueba, requisitos BGR 181 (hasta ahora ZH1/571) y DIN 51 130

Resultados de la prueba:
Media total de la tendencia del ángulo: 11,7º
Media total de la capacidad de desplazamiento:-,- cm^3/dm^2

4 Evaluación, aptitud

(notas especiales) Grupo de evaluación de resistencia al resbalo: R10
Grupo de evaluación de la capacidad de desplazamiento: V -,-

Instituto de prueba:
Instituto para la seguridad y salud ocupacional – BIA, *Sankt Augustin y Säurefliesner-Vereinigung e.V., Untersuchungs-und Beratunsginstitut – SFV, Großburgwedel*

Nota:
Las instrucciones de procedimiento forman parte de este certificado de prueba.

5 Validez del certificado de prueba

Este certificado de prueba es válido, mientras los requisitos subyacentes relacionados con la seguridad técnica (3.3) sean aplicables, el actual Certificado de Prueba se aplica a todos los productos idénticos a la muestra de prueba que son fabricados hasta el:

30.06.2008

La conformidad con la muestra de prueba no será confirmada por el instituto de prueba.

6 Observaciones generales

El presente certificado de prueba se compone de 3 páginas.

Las páginas 1 hasta 3 tienen los resultados totales de la prueba y sólo se pueden publicar citando la totalidad del texto.

El presente certificado de prueba no garantiza la utilización de la etiqueta GS, BG o marca CE.

Para todas las demás consideraciones se aplican las reglas de procedimiento de prueba y certificación llevadas a cabo por los organismos de prueba y certificación BG-PRÜFZERT junto con las condiciones generales comerciales del *Hauptverband der geweblichen Berufsgenossenschaften e.V. (*Asociación para la seguridad y salud ocupacional).

Para la evaluación

(Firma ilegible)

Dr.-Ing. Detlef Mewes
Oficial de certificación

Para la prueba

(Firma ilegible)

Norbert Wilm
Director del laboratorio de prueba