Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Entidad de Ensayo y Certificación
del BG-PRÜFZERT
(Instituto mutual para la seguridad
en el trabajo)

BGIA
Instituto mutual para la seguridad
en el trabajo de la Seguridad Social
Alemana

Fecha: 04.06.2009-Mew/Wm/st-

CERTIFICADO DE ENSAYO
Nº 200921918/3210

Sobre el ensayo de la resistencia al deslizamiento de revestimiento de pisos

1	**Cliente**	Bona Vertriebsgesellschaft mbH Jahnstrasse 12 65549 Limburg (Alemania)
2	**Muestra a verificar**	Sellado de pisos de parquet de madera Tipo: Bona Traffic, Anti-Slip
2.1	**Fabricante**	Bona AB Murmansgatan 130, 20021 Malmö – Suecia
2.2	**Tipo, Denominación**	Barniz de poliuretano de dos componentes con polvo de estructuración, según el manual de utilización adjunto
	Identificación	-.-
2.3	**Utilización Asignada**	Aplicación en locales y áreas de trabajo con peligro de deslizamiento
2.4	**Fecha de la Fabricación**	-.-
2.5	**Otras Indicaciones**	Forma y Tamaño (mm): sin juntas Color: natural Superficie: llana, estructurada, sellado mate

3 Ensayo

3.1 Tipo de Ensayo Ensayo en muestra

3.2 Fecha del Ensayo 08.05.2009

3.3.1 **Procedimiento y Bases del Ensayo** BGR 181 (anteriormente ZH1/571)
DIN 51 130

Resultado

Valor total intermedio del ángulo de inclinación:	10,8 º
Valor total intermedio del Volumen de desplazamiento	-,- cm^3/dm^2

4 Evaluación, Aptitud Grupo de Evaluación para la Resistencia al Deslizamiento R 10

(Indicaciones Especiales) Grupo de Evaluación para el Volumen de Desplazamiento V -.-

Entidades de Ensayo:
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – BGIA, Sankt Augustin (Instituto para la Protección Laboral de la Seguridad Social Alemana – BGIA, Sankt Augustin) e Institut für Wand- und Bodenbeläge (Instituto para revestimientos de paredes y pisos) – Säurefliesner Vereingung e.V – SFV, Grossburgwedel, nº 4719 0902

Indicación
El manual de utilización es parte de este certificado de ensayo.

5 Validez del certificado de Ensayo
Este certificado de ensayo es válido, mientras que sigan en vigor los requerimientos basados en las técnicas de seguridad (3.3), y para todos los productos conformes a las muestras de ensayo que se fabriquen hasta el:

30.06.2014

La entidad de verificación no supervisa la conformidad de los productos respecto a las

muestras de ensayo.

6 Indicaciones en General

Este certificado de ensayo consta de **3** Páginas.

Las páginas del 1 al 3 contienen el resultado completo del ensayo, y deben ser publicadas solo en su conjunto total.

Este certificado de ensayo n o otorga el derecho a utilizar el instintivo GS, BS, o el instintivo CE.

Por lo demás rige la normativa de las entidades de ensayo y de certificación en el BG-PRÜFZERT (Instituto mutual para la seguridad en el trabajo de la Seguridad Social en el trabajo), en relación con las Condiciones Generales de Venta de la Seguridad Social Alemana.

Por la Valoración	Por el Ensayo
Dr.-Ing. Detlef Mewes Fachzertifizierer(in) *Certification officer*	Norbert Wilm Leiter(in) des Prüflabors *Head of Testlaboratory*
Dr.-Ing. Detlef Mewes	Norvert Wilm