DVGW
CERT
UBA Konformität Hygiene

DVGW
CERT

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1002DO0495
Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung ***confirmation of conformity***	System 1+ mit Fremdüberwachung *system 1+ with audit testing*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Heliroma Plásticos S.A. Zona Indústrial Ap. 245, P-3850-184 Albergaria-a-Velha
Hersteller ***manufacturer***	Heliroma Plásticos S.A. Zona Indústrial Ap. 245, P-3850-184 Albergaria-a-Velha
Produktart ***product category***	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1 (1002)
Produktbezeichnung ***product description***	Rohre aus PP-R für die Trinkwasserinstallation
Werkstoff/Modell ***material/model***	PP-R green / Helisystem
Prüfberichte ***test reports***	Zertifizierungsbericht: vom 16.01.2025 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 30.10.2024 (SKZ)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW CERT ZP 1000 (03.09.2024) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (25.02.2022) DIN EN 16421 (01.05.2015)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	30.10.2029 / 22-0106-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

70028-04-A-DE

16.01.2025 Bn A-1/2 i.A. Dr. Tz.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
Helisystem	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Extrusion Temperaturbereich: Warmwasser, bis 60 °C Werkstofftyp: Basel PPH 5416	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (http://www.dvgw-cert.com). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.